

คำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม

เลขที่โครงการ : ๖๓๐๑๗๒๒๐๑๑๗

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศกรมการแพทย์ และเอกสารประกวดราคาซื้อ เลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ กรมการแพทย์ โดยโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้

๑. ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์ อาคาร ๘ (๘ ชั้น) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๒

๒. ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้งและรื้อถอนลิฟต์ อาคาร ๓ (๕ ชั้น) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๒ ตัว

กำหนดรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ และกำหนดให้ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโดยสอบถามมายัง กรมการแพทย์ ผ่านทางอีเมล sureeporn@dpim.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยกรมการแพทย์จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.cmneuro.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นั้น

ในการนี้ เนื่องจากบริษัท เชียงใหม่ล้านนา เซอร์วิส จำกัด ได้ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของลิฟต์โดยสาร ขนาดห้องโดยสารภายใน และประตูลิฟต์ ดังนั้น โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ จึงขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นดังกล่าว ดังนี้

๑. เป็นลิฟต์โดยสาร ขนาดน้ำหนักบรรทุกทุกไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ กิโลกรัม แบบมีห้องเครื่อง

๒. ขนาดห้องโดยสารภายใน

๒.๑ ขนาดห้องโดยสารภายในตัวลิฟต์ อาคาร ๘ (๘ ชั้น) (เดิม) มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๔๘ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๒.๔๘ เมตร และสูงไม่น้อยกว่า ๒.๒๐ เมตร สามารถบรรจุหรือใส่ในช่องลิฟต์ กว้าง ๒.๔๐ เมตร ลึก ๓.๔๐ เมตร สูงเหนือหัว ๕.๓๐ เมตร โดยมีความลึกบ่อลิฟต์ลึกที่ ๑.๖๐ เมตร

๒.๒ ขนาดห้องโดยสารภายในตัวลิฟต์ อาคาร ๓ (๕ ชั้น) (เดิม) มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๓๘ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๒.๓๙ เมตร และสูงไม่น้อยกว่า ๒.๓๐ เมตร สามารถบรรจุหรือใส่ในช่องลิฟต์ กว้าง ๒.๕๕ เมตร ลึก ๓.๑๐ เมตร สูงเหนือหัว ๔.๗๐ เมตร โดยมีความลึกบ่อลิฟต์ลึกที่ ๑.๓๕ เมตร

๓. ประตูลิฟต์

๓.๑ ประตูลิฟต์ อาคาร ๘ (๘ ชั้น) เป็นชนิดบานเลื่อนเปิด-ปิดไปทางเดียวกันโดยอัตโนมัติ ปรับความเร็วได้ เปิดกว้างได้ไม่น้อยกว่า ๑.๒๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๑๐ เมตร

๓.๒ ประตูลิฟต์ อาคาร ๓ (๕ ชั้น) เป็นชนิดบานเลื่อนเปิด-ปิดไปทางเดียวกันโดยอัตโนมัติ ปรับความเร็วได้ เปิดกว้างได้ไม่น้อยกว่า ๑.๓๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๑๐ เมตร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศศิธร ศิริมหาราช)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่